



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
CUNEO
Ufficio Prevenzione

- All' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo
oappc.cuneo@archiworldpec.it
- Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo
collegio.cuneo@geopec.it
- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo
ordine.cuneo@ingpec.eu
- Al Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo
collegiodicuneo@pec.cnpi.it

Oggetto: Istanze di deroghe per carente superficie di ventilazione di cui al punto 3.9.1 del D.M.01.02.1986 e al p.to S.8 del D.M.03.08.2015 e s.m.i. - Indirizzi applicativi per l'esame delle soluzioni progettuali.

Per opportuna conoscenza degli iscritti a codesti spett.li Ordini e Collegi professionali, si invia in allegato la nota della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte prot. n. 15710 del 17.09.2019, in cui si gli forniscono indirizzi applicativi indicati in oggetto.

Tali indicazioni sono da utilizzarsi nell'ambito delle istanze di deroga ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 151/2011, relative alle carenze di ventilazione nelle autorimesse, sia nel caso di applicazione della regola tecnica tradizionale di cui al D.M. 1 febbraio 1986, sia nel caso la deroga sia richiesta all'applicazione della sezione S.8 del Codice di prevenzione incendi, di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. e relativa RTV di cui al D.M. 15 maggio 2020.

L'applicazione corretta della linee di indirizzo contenute nella citata nota sarà utile ai fini di una trattazione compiuta dell'istanza di deroga da parte del Comitato Tecnico Regionale, evitando in tal modo la necessità di richieste di integrazioni documentali con conseguente allungamento dei tempi di conclusione del procedimento.

Si prega di dare avviso di quanto sopra ai rispettivi iscritti.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Vincenzo Bonardo

GP/



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

GRUGLIASCO (TO),
C.A.P. 10095 - Strada del Baroccheto, n. 71/73
Tel. 011 41465
Fax 011 7708421
P.E.C. Segreteria: dir.piemonte@com.vigilfuoco.it

Ai Comandi V.V.F. del Piemonte
tramite PEC

Oggetto: Istanze di deroga per carenze superficiali di ventilazione di cui al p.to 3.9.1 del D.M. 01.02.86 ed al p.to S8 del D.M. 03.08.2015 - Indirizzi applicativi per l'esame delle soluzioni progettuali.

Considerate le numerose istanze di cui all'oggetto che pervengono a questo Comitato Tecnico Regionale, al fine di uniformare la trattazione per compensare il rischio d'incendio esistente, si impartiscono le seguenti direttive:

1. nel caso di autorimesse aventi una superficie maggiore di 600 m² e un'altezza maggiore di 3 m, al fine di compensare la carenza della superficie di ventilazione, dopo aver valutato nel suo complesso le caratteristiche dell'attività e le varie norme di prevenzione incendi, potrà essere adottata la norma di regola dell'arte UNI 9494-2 in sede progettuale, ovvero applicati i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendi per verificare gli obiettivi previsti dalla norma che si intende derogare;
2. in tutti gli altri casi di inapplicabilità della citata norma di regola dell'arte UNI 9494-2, si potranno adottare i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal dettato normativo che si intende contravvenire.

In tali casi il Comando procederà ad una preliminare valutazione e verifica del progetto.

Nel confidare nella consueta collaborazione, tanto si dispone al fine di acquisire gli elementi sufficienti al CTR per poter trattare compiutamente l'istanza ed evitare richieste di integrazioni documentali che comporterebbero maggiori tempi per la conclusione del procedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. ~~Antonio~~ La Malfa

Flora